

## • ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

---

*Уважаемый покупатель!*

*Поздравляем Вас с приобретением современного надежного высокоэффективного отопительного котла! При правильной установке, эксплуатации и соответствующем уходе котел прослужит Вам долгие годы.*

*Для безопасного, эффективного и долговечного использования отопительного котла перед началом любых операций с котлом внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.*

### **ВНИМАНИЕ!**

Приобретая газовый отопительный котел, требуйте от торгующей организации проставления отметок (печати и даты продажи) в разделе 11 настоящего руководства.

**При покупке обязательно проверьте товарный вид котла и его комплектность.**

**Проверьте соответствие типа и давления используемого Вами газа настройкам котла.**

После продажи котла покупателю, предприятие-изготовитель не принимает претензии по комплектности и механическим повреждениям.

Установку котла, инструктаж владельца, техническое обслуживание и ремонт производятся только специализированной сервисной организацией, имеющей соответствующие необходимые лицензии и разрешения.

**Ответственность за безопасную эксплуатацию газового отопительного котла несет его владелец.**

## • СОДЕРЖАНИЕ

---

1. Меры безопасности.....	4
2. Назначение.....	5
3. Технические характеристики.....	5
4. Описание котла и комплектность поставки.....	7
5. Монтаж и подключение котла.....	9
6. Эксплуатация котла.....	13
7. Техническое обслуживание и устранение возможных неисправностей	15
8. Правила транспортировки и хранения.....	20
9. Гарантийные обязательства.....	20
10. Свидетельство о приемке.....	21
11. Отметки о продаже, установке и техническом обслуживании.....	21

## **• 1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

- 1.1 В помещении, где установлен газовый отопительный котел (далее по тексту - котел), необходимо обеспечить приток воздуха для вентиляции. Помещение должно быть проветриваемым.
- самостоятельно устанавливать и запускать котел в работу;
  - эксплуатировать котел на газе, отличном от указанного в паспорте и на маркировочной табличке котла;
  - эксплуатировать котел на природном газе при давлении газа менее 600 Па или более 2800 Па (для котлов, работающих на природном газе);
  - эксплуатировать котел на сжиженном газе при давлении газа менее 1960 Па или более 3528 Па (для котлов, работающих на сжиженном газе);
  - заполнять систему отопления под давлением более 100 кПа;
  - эксплуатировать котел в закрытой системе отопления;
  - эксплуатировать котел лицам, не знакомыми с настоящим руководством пользователя;
  - включать котел без предварительного заполнения системы отопления и котла теплоносителем (водой);
  - пользоваться водой из системы отопления для коммунально-бытовых нужд;
  - пользоваться неисправным котлом;
  - самостоятельно разбирать и ремонтировать котел;
  - вносить изменения в конструкцию котла;
  - прикасаться во время работы котла к трубе отвода продуктов сгорания, т.к. температура нагрева может превышать 100°C.
- 1.3 При вероятности температуры 0°C и ниже в помещении, где котел установлен и подключен к заполненной системе отопления, необходимо слить воду из котла и системы отопления. Это позволит избежать размораживания теплообменника и системы отопления. Порядок действий, при сливе воды без отсоединения котла от коммуникаций, определен пунктом 6.7 настоящего руководства пользователя.
- 1.4 При возникновении сбоев в работе котла, необходимо выполнить действия, указанные в п.п. 7.12–7.13. Если неисправность устранить не удалось, следует выключить котел и обратиться в сервисную службу.
- 1.5 При нормальной работе котла и исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться запах газа.
- 1.6 На время, когда котел не используется, он должен быть полностью выключен, газовый кран перед котлом должен быть закрыт.

### **ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:**

- 1 Перекройте подачу газа.
- 2 Проветрите помещение.
- 3 Не пользуйтесь в помещении электрическими приборами, открытым огнем, не включайте свет.

## **4 НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ 04.**

### **• 2 НАЗНАЧЕНИЕ**

---

2.1 Котлы газовые отопительные «ЛУЧ» КСГ (П), КСГВ (П) предназначены для отопления домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных автономными системами водяного отопления открытого типа непрерывного действия как с естественной, так и с принудительной циркуляцией воды. Котлы КСГВ (П) также предназначены для горячего водоснабжения для бытовых нужд. Котлы «ЛУЧ» работают на природном газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90. Для перехода с одного вида газа на другой вид, смотри пункт 4.7. Котлы «ЛУЧ» оснащены автоматикой с регулятором давления газа, снижающей давление газа до 1274 Па, при давлении на входе регулятора не более 2800 Па.

Котлы «ЛУЧ» выпускаются в следующих модификациях: КСГ-П - без отбора горячей воды, КСГВ (П) - с отбором горячей воды, мощностью 8/10/12/16/20 КВт соответственно с закрытой камерой сгорания и коаксиальными каналами подачи воздуха и удаления продуктов сгорания.

### **• 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

3.1 Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию котлов, не влекущих ухудшения их характеристик.

3.2 Передовые технологии:

- современная и надежная автоматика;
- импортная низкопламенная горелка из нержавеющей стали, не требующая регулировки;
- разработка и производство соответствуют современным требованиям, предъявляемым к технике и технологии;
- современный дизайн корпуса, который впишется в любой интерьер, и компактные размеры, которые сэкономят место;
- котел обладает способностью работать при повышенном давлении газа благодаря встроенному в автоматику регулятору давления газа;

3.3 Безопасность и надёжность. Котел имеет ряд защитных функций, которые обеспечивают защиту и надежность его использования в случае неожиданных изменений в системах снабжения, подключенных к нему. Для этого котел оснащен датчиками, которые обеспечивают безопасное использование, прекращая подачу газа на горелку в следующих случаях:

- погасло пламя на горелке;
- нет тяги в дымоходе;
- нагрев теплоносителя свыше 85°C.

### 3.4 В зависимости от модели котлы имеют параметры, указанные в таблице 3.1.


**Таблица 3.1.**

Характеристики		Модель котла КСГ/КСГВ				
		8(П)	10(П)	12(П)	16(П)	20(П)
Номинальная теплопроизводительность, кВт		8	10	12	16	20
Номинальная тепловая мощность, кВт		9,5	11,9	14,2	19,0	23,8
Вид потребляемого газа		природный газ (ГОСТ 5542-87) или сжиженный газ (ГОСТ 20448-90)				
Давление природного газа на входе в котел	минимальное, Па	600				
	номинальное, Па	1274				
	максимальное, Па	2800				
Давление сжиженного газа на входе в котел	минимальное, Па	1960				
	номинальное, Па	2940				
	максимальное, Па	3528				
Расход природного газа	номинальный, м <sup>3</sup> /час	0,9	1,2	1,4	1,9	2,4
	средний, м <sup>3</sup> /час	0,48	0,6	0,8	1,1	1,4
Расход сжиженного газа	номинальный, м <sup>3</sup> /час	0,7	0,88	1,05	1,4	1,76
	средний, м <sup>3</sup> /час	0,35	0,44	0,525	0,7	0,88
КПД, %, до		92				
Ориентировочная площадь отопляемого помещения, соответствующего нормам СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» при высоте потолков 2,8м, м <sup>2</sup> , до		80	100	120	160	200
Максимальная температура теплоносителя, °С		90±5				
Максимальное рабочее давление	в отопительном контуре, МПа, не более	0,19				
	в водонагревательном контуре, МПа, не более	0,6				
Температура продуктов горения на выходе из котла не менее, °С		110				
Необходимое разрежение в дымоходе *	максимальное, Па	25				
	минимальное, Па	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	рекомендуемое, Па	6,0	6,0	8,0	8,0	10,0
Номинальный расход горячей воды, л/мин, не менее	Δt=25 °С	3,6	3,8	4,0	7,5	9,0
	Δt=35 °С	2,5	3,0	3,5	4,5	5,0
Присоединитель-ные размеры патрубков	газа	G ½"				
	холодной / горячей воды	G ½"				
	отопления	G 3/2"				
Размер воздуховода		140*221	216*234			
Толщина наружной стены здания, через которую проходят трубы воздуховода и дымохода, мм		270-455				
Габаритные размеры	высота, мм	658	750		830	
	ширина, мм	377	556		565	
	глубина, мм	244	320		410	
Масса брутто, кг ±5%		34,0/35,2	54,2/55,1	54,4/55,8	77,0/79,8	77,8/80
Масса нетто, кг ±5%		33,2/34,4	53/53,9	53,2/54,6	75,8/78,6	76,2/78,8
Погрешность показаний указателя температуры, терморегулятора, °С		± 5				
Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см <sup>2</sup> , не более		не более 0,15				
Климатическое исполнение		УХЛ 4.2				

\* При номинальном давлении газа.

## • 4 ОПИСАНИЕ КОТЛА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

4.1 Внешний вид котла показан на рисунке 4.1 с указанием габаритных и присоединительных размеров.



Габаритные и присоединительные размеры котла	A, мм	H, мм	B, мм	l <sub>1</sub> , мм	l <sub>1</sub> , мм	l <sub>2</sub> , мм	l <sub>3</sub> , мм	l <sub>4</sub> , мм	l <sub>5</sub> , мм
КСГ-8/10/12 (П)	500	750	320	505	142	264	-	-	-
КСГВ-8/10/12 (П)							92	76	535
КСГ-14/16/20 (П)	565	830	410	580	147	260	-	-	-
КСГВ-14/16/20 (П)							185	100	615

4.2 Расположение основных узлов котла показано на рисунке 4.2 (облицовка условно не показана). 4.3 Функциональная схема котла с автоматикой безопасности и регулирования EUROSIT 630, TGV-306, TGV-307 показана на рисунке 4.3.

4.4 Котел снабжен газогорелочным устройством с автоматикой EUROSIT 630, TGV-306, TGV-307. Для включения котла необходимо изучить раздел 6 настоящего руководства пользователя и следовать их указаниям.


### **ВНИМАНИЕ!**

Автоматика TGV-306/TGV-307 является аналогом автоматики EUROSIT 630, и все разделы данного руководства одинаковы как для TGV-306, TGV-307, так и для EUROSIT 630.

4.5 Комплектность поставки:


- котел – 1 шт.;
- руководство пользователя – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;

4.5.1 В комплект поставки не входит воздуховод и комплект крепежа.



1 - устройство газоотводящее; 2 - корпус водяного контура подогрева воды; 3 - подача газа на основную горелку; 4 - термобаллон; 5 - основная горелка; 6 - термопара; 7 - пьезорозжиг; 8 - автоматика безопасности EUROFIT-630 или TGV-306, TGV-307; 9 - горелка запальная; 10 - газовый клапан (регулируемый); 11 - регулятор давления газа; 12 - обратная подача воды из системы отопления; 13 - подача воды в систему отопления; 14 - ввод газа.

**Рисунок 4.2 Устройство котла с автоматикой EUROFIT 630, TGV-306, TGV-307.**



**Рисунок 4.3 Функциональная схема котла с автоматикой безопасности и регулирования EUROFIT 630, TGV-306, TGV-307.**

#### **4.7 Перевод котла на другой вид газа.**

4.7.1 Перевод котла с автоматикой TGV-306, TGV-307 и EUROSIT 630 с сжиженного газа на природный газ:

Для перевода котла с автоматикой TGV-306, TGV-307, EUROSIT 630 с природного газа на сжиженный или со сжиженного газа на природный осуществляется путем замены газогорелочного устройства в сборе. Газогорелочное устройство может быть предоставлено заводом-изготовителем по предварительному заказу.

Порядок действий при переводе котла с одного вида газа на другой:

- закрыть газовый кран перед котлом;
- отсоединить котел от газовой сети;
- открутив саморезы, вынуть из котла газогорелочное устройство, предварительно вынув из гильзы в верхней части котла термодатчик автоматики;
- установить в котел нужное газогорелочное устройство, совместив прокладку и экран с отверстиями в панели;
- ввернуть саморезы фиксирующие газогорелочное устройство;
- вставить термодатчик в гильзу;
- подключить котел к газовой сети;
- обмыливанием проверить герметичность соединений;
- осуществить запуск в соответствии с п. 6.2, 6.3.1, 6.3.2 раздела 6 настоящего руководства.

Подробно порядок перевода котлов со сжиженного газа на природный и с природного на сжиженный описан в «Инструкции по переводу» на сайте производителя [www.gazoapparat.com](http://www.gazoapparat.com).

### **• 5 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА**

---

5.1 Монтаж котла должен производиться в соответствии с утвержденным проектом организацией, имеющей необходимые лицензии и разрешения.

5.2 После завершения монтажа котла, заполнения его и отопительной системы водой, работники пусконаладочной организации должны отрегулировать и проверить на срабатывание автоматику безопасности и регулировку температурных режимов, а также проверить герметичность всех резьбовых соединений на газопроводе котла и до него.

Минимально допустимые расстояния от элементов фасада здания до края патрубка дымоотводного канала должны быть:

- под окном – 0,2 м (см. п.5.11);
- рядом с окном – 0,2 м (см. п.5.11);
- под приточным вентиляционным отверстием – 2,5 м;
- рядом с вентиляционным отверстием – 1,5 м;
- над уровнем земли, поверхностью для прохода – 2,2м;
- под частями конструкции дома, которые выступают более чем на 0,4м – 3,0 м;
- под частями конструкции дома, которые выступают менее чем на



0,4м – 1,5 м;

- под другими отводами – 2,5 м;
- рядом с другими отводами – 1,5м.

Минимально допустимое расстояние 2,2 м от уровня земли, поверхности для прохода к краю патрубка отвода продуктов сгорания относится к случаю, если возле стены есть проход людей. Если стена, на которой патрубок отвода продуктов сгорания выходит на газон, огород, сад и т.п., т.е. нет прохода людей, расстояние от выхода патрубка отвода продуктов сгорания к уровню земли допускается уменьшать до 0,5 м. Место выхода патрубка отвода продуктов сгорания следует загородить сетчатой изгородью.

Не допускается отвод продуктов сгорания в подъезды, закрытые балконы, крытые переходы и лоджии.

- 5.3 Котел должен устанавливаться только совместно с входящими в его состав патрубками каналов и терминалом, при этом монтаж должен быть выполнен строго в соответствии с разделом 5 настоящего руководства.

**Если толщина стены или перегородки меньше длины трубы дымохода, то наружный участок трубы должен быть утеплен.**

- 5.4 Котел устанавливается у несгораемой стены. Перед котлом должен быть проход шириной не менее 1 м.

- 5.5 Расширительный бачок располагается в самой высокой точке системы. Во избежание получения большого гидравлического сопротивления системы занижать диаметры трубопровода не рекомендуется. Схема подключения котла к отопительной системе приведена на рисунке 5.2.

- 5.6 Перед установкой необходимо удалить консервационную смазку и протереть котел сухой тканью.

- 5.7 На газовой трубе перед котлом обязательно должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к котлу. Соединительные муфты трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться натягом труб и узлов котла.

- 5.8 Монтаж котла необходимо выполнять в изложенной ниже последовательности.

- 5.8.1 Прислонить котел прямоугольным выступом на его задней стенке к наружной стене помещения и наметить на стене место расположения отверстия. Пробить горизонтальное отверстие размером на 10-20 мм больше размера воздуховода. Просверлить 4 отверстия диаметром 14 мм и установить в них пластиковые дюбеля. Ввернуть в них шпильки М10х120 и накрутить гайки М10.

- 5.8.2 Снять с трубы дымохода защитный колпак в соответствии с рисунком 5.1.


- 5.8.3 Установить дымоход на котел, закрепив двумя болтами М8, предварительно уплотнив место соединения дымохода с котлом. Без уплотнения дымоход не устанавливать.

- 5.8.4 Установить котел с дымоходом в отверстие, пробитое в стене с уклоном

наружу примерно 6 мм. Заполнить пустоты цементным раствором или термостойкой пеной монтажной. Закрепить установленный котел на шпильках, регулируя прямолинейность установки котла гайками М10 по 2 шт. на шпильках.

5.8.5 Установить защитный колпак в соответствии с рисунком 5.1.

5.8.6 Подключить котел к системе отопления, газоснабжения и водопроводу согласно схеме.



1 - котел; 2 - труба наружная воздуховода со встроенным дымоходом; 3 - колпак ветрозащитный; 4 - болт М8х20 – 2шт; 5 - шайба 2-8 – 2шт; 6 - втулка распорная – 3шт; 7 - тарелка ветрозащитная; 8 - гайка М6 – 3шт; 9 - шайба 2-6 – 3шт; 10 - волокно термостойкое; 11 - дюбель (шпилька М10х120) – 4шт; 12 - гайка М10 – 8шт; 13 - шайба М10 – 8шт.

**Рисунок 5.1 Монтаж котла.**


5.9 Заполните систему отопления и котел водой (**категорически запрещается заполнять систему отопления водой с помощью присоединения к водопроводу с давлением более 0,19 МПа**). Химический состав теплоносителя (воды) по жесткости должен соответствовать требованиям пункта 1.5.2 ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

5.10 Для защиты газовоздушного тракта от вандального посягательства рекомендуется установить ограждение.

5.11 При проветривании помещения, под окном которого установлен котел, необходимо открывать только форточку. Открывать окно не рекомендуется.

5.12 Для дальнейшего технического обслуживания рекомендуется установить запорные краны на трубы системы отопления перед котлом (рисунок 5.2), а для котлов с водоотбором и на трубу подачи холодной воды перед котлом (рисунок 5.2)

5.13 Подключение холодной, горячей воды и газа следует выполнять, руководствуясь рисунками 4.1, 4.2, 5.2. Разрешается подключение газа гибкими шлангами, сертифицированные и соответствующие требованиям Технического Регламента Таможенного союза (ТР ТС 016 (2011)) «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».



1 - котел отопительный бытовой; 2 - радиаторы отопления; 3 - расширительный бачок; 4 - сигнальная труба; 5 - запорные вентили для отключения котла (запрещается закрывать при работающем котле); 6 - запорный вентиль малого контура отопления; 7 - запорный вентиль системы отопления; 8 - запорный вентиль подачи холодной воды; 9 - фильтр очистки воды; 10 - вентиль слива системы отопления.

### Рисунок 5.2 Примерная схема подключения котла к системе отопления.

5.14 Проверку герметичности соединений водяного тракта котла необходимо проводить в следующей последовательности:

- проверить соединения с системой отопления, при необходимости подтянуть;

Далее для котлов КСГВ (с водоотбором):

- открыть кран отбора горячей воды;
- открыть кран подачи холодной воды в котел;
- после выхода воздуха и заполнения водяного тракта, закрыть кран отбора горячей воды;
- осмотреть соединения, при необходимости подтянуть.

5.15 Для исключения засорения котла и системы отопления, а также в целях увеличения их срока службы рекомендуется установить грязевой фильтр на трубе обратной подачи и своевременно его очищать (рекомендуется использование специального состава для отопления).

5.16 После подключения газа к котлу необходимо проверить соединения на герметичность. Проверка должна происходить при выключенной автоматике и открытом газовом кране. Проверка производится

обмыливанием мест соединений. Появление пузырьков означает наличие утечки.

**Устранение утечки газа производится только специалистом соответствующей организации!**

**Запрещается производить проверку на герметичность соединений газового тракта с использованием открытого пламени!**

- 5.17 После запуска котла организация, производившая запуск, должна заполнить раздел 11 пункт 11.2 настоящего руководства с указанием номера своей лицензии.

## **6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА**

---

- 6.1 Для нормальной и безопасной работы котла необходимо соблюдение следующих условий:

- соответствие условий эксплуатации климатическому исполнению УХЛ 4.2;
- давление газа в диапазоне 1274-2800 Па;
- давление теплоносителя в системе отопления не выше 1 кг/см<sup>2</sup>.

Невыполнение этих условий может привести к неправильной или нестабильной работе котла или к выходу его из строя.

- 6.2 Первое включение котла. Если перед включением котла в газовую трубу попал воздух, то розжиг произойдет только после удаления воздуха из газовой системы. Если розжиг не произошел, нужно повторить процедуру розжига до полного удаления воздуха из газовой системы.

- 6.3 Порядок работы с котлом с автоматикой EUROSIT630, TGV306, TGV307.

- 6.3.1 Порядок включения:

- установить регулятор температуры в положение «\*»;
- нажать (утопить) ее до упора и, удерживая ее в таком положении, нажимать кнопку пьезовоспламенителя. Если пламя в запальнике погасло, повторить п. 6.3.1 сначала;
- через 30 — 45 секунд можно отпустить кнопку «\*», необходимо визуально убедиться в наличии пламени запальника;
- включить основную горелку, для чего необходимо повернуть ручку регулятора температуры против часовой стрелки в положение 1-7. Максимальная температура теплоносителя соответствует цифре 7.

- 6.3.2 Работа:

- регулировку температуры теплоносителя производит термостат через термочувствительный баллон;
- при достижении теплоносителем заданной температуры, термостат автоматически прекращает подачу газа к основной горелке, запальник при этом горит;
- при понижении температуры теплоносителя термостат автоматически открывает подачу газа к основной горелке, происходит розжиг горелки.

- 6.3.3 Порядок выключения:

- для отключения основной горелки необходимо повернуть рукоятку

управления по часовой стрелке в положение «\*», при этом запальник будет гореть;

- для полного отключения котла необходимо повернуть рукоятку управления по часовой стрелке в положение «●».

#### 6.4 Использование котлов КСГВ для нагрева горячей воды:

- если котел включен, просто используйте кран отбора горячей воды;
- если котел выключен, включите его (п.п.6.2-6.3), затем используйте кран отбора горячей воды;
- для регулировки температуры воды используйте регулятор температуры теплоносителя, установленный на автоматике;
- на время использования котла для нагрева воды рекомендуется закрывать большой контур отопления и использовать малый контур отопления (рисунок 5.2);
- расход горячей воды регулируйте с помощью крана отбора горячей воды.

#### **Внимание!**

Следует помнить, что при уменьшении расхода воды, увеличивается ее температура. Для снижения интенсивности образования накипи в теплообменнике, снижения риска термического ожога, не рекомендуется допускать увеличение температуры воды выше  $75^{\circ}\text{C}$  (положение ручки регулятора не дальше отметки «6»).

#### 6.5 Полное отключение котла:

- выполнить п. 6.3.3 для автоматики EUROSIT 630, TGV-306, TGV-307;
- закрыть кран подачи газа;
- закрыть кран подачи воды;
- закрыть запорные краны контура отопления.

#### 6.6 При возникновении аварийной ситуации необходимо:

- полностью отключить котел (п.6.5);
- вызвать представителя сервисной организации.

#### 6.7 Порядок слива воды из котла без отсоединения его от магистралей при подключении к системе отопления согласно рисунку 5.1 настоящего руководства:

- отключить котел согласно п. 6.5;
- открыть вентили 5, 6 и 7, указанные на рисунке 5.1;
- открыть вентиль 10, указанный на рисунке 5.1 и слить воду.

Для слива конденсата в днище котла предусмотрены 2 самореза с шестигранной головкой.

**Внимание! Запрещается эксплуатация неисправного котла!**

## **7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

7.1 Для обеспечения длительной и безопасной работы, необходимо своевременно производить осмотр, уход и техническое обслуживание котла:

- Осмотр и уход проводятся владельцем котла.
- Техническое обслуживание проводится организацией, имеющей соответствующие необходимые лицензии и разрешения, и выполняется за счет владельца каждые 12 месяцев.
- Своевременное проведение технического обслуживания является необходимым условием для поддержания гарантии производителя на котел.

7.2 Осмотр котла необходимо производить перед каждым включением:

- убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;
- визуально проверить состояние котла и его присоединения к дымоходу, газопроводу и водопроводу.

7.3 После включения котла необходимо производить визуальный контроль работы горелки. Пламя горелки должно быть голубого цвета, ровным, и не должно иметь желтых, оранжевых или красных участков. Если пламя горелки имеет большое количество не голубых участков, это может свидетельствовать либо о плохом качестве газа, либо, как следствие, о засоренности огневых каналов горелки. В этом случае следует обратиться в сервисную организацию для чистки горелки.

7.4 Следует регулярно производить уход за внешним видом котла, поддерживать его в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

- протирать влажной тканью облицовку котла снаружи и внутри, доступные поверхности теплообменника и автоматику;
- в случае сильного загрязнения облицовки можно использовать нейтральное моющее средство;
- после влажной чистки вытирать облицовку котла и автоматику насухо.

7.5 Техническое обслуживание котла должно производиться уполномоченной организацией, имеющей соответствующие необходимые лицензии и разрешения. Техническое обслуживание стоит из следующих операций:

- чистка горелки;
- чистка наружной поверхности теплообменника от сажи;
- чистка внутренней поверхности теплообменника от накипи (по желанию);
- замена уплотнений;
- проверка герметичности.

**Внимание!** Техническое обслуживание котла можно производить только после его полного отключения и остывания.

- 7.6 Перед проведением технического обслуживания необходимо снять крышку котла в следующей последовательности:
- снять декоративную крышку и крышку котла, отвернув саморезы;
  - провести визуальный осмотр котла на наличие сажи;
  - при наличии сажи, чистку котла произвести в соответствии с пунктом 7.8;
  - по окончании работ установить крышку на место в обратном порядке;
- ➔ **Установка герметизирующих и теплоизолирующих прокладок обязательна!**
- 7.7 Чистка горелки:
- снять горелку и отсоединить от нее основную огневую насадку;
  - щеткой удалить пыль с наружных поверхностей насадки и коллектора;
  - промыть насадку с помощью моющего средства;
  - тщательно промыть насадку под проточной водой и просушить;
  - протереть коллектор и сопла;
  - присоединить коллектор к насадке и установить горелку в котел.
- 7.8 Чистка наружных поверхностей теплообменника от сажи:
- снять декоративную крышку и крышку котла;
  - снять газогорелочное устройство;
  - очистить от сажи верхнюю и внутреннюю части теплообменника при помощи щетки и ершика, а также промыть их **горячей** водой с моющими средствами;
  - просушить и собрать котел в обратной последовательности;
  - произвести контрольный запуск котла.
- 7.9 Чистка внутренней поверхности змеевика теплообменника **1** (рисунок 7.1):
- отсоединить змеевик теплообменника от системы водоснабжения;
  - подсоединить к нижнему штуцеру подачи холодной воды шланг **2** и закрепить хомутом;
  - к противоположному концу шланга присоединить пластиковый сосуд **3** объемом не менее 1 л;
  - установить сосуд выше уровня котла отопительного, приблизительно на 0,5 м;
  - наполнить сосуд 10%-ным раствором лимонной кислоты или специальным химическим реагентом, предназначенным для очистки медных радиаторов. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать вещества, вступающие в химическую реакцию с материалом змеевика!
  - оставить присоединенный сосуд на 1 сутки или до появления из верхнего штуцера промывочного раствора;


- отсоединить шланг с сосудом от змеевика теплообменника и хорошо промыть проточной водой под давлением.

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуемая профилактическая очистка змеевика — не реже одного раза в год.

- 7.10 При сборке водяных и газовых соединений необходимо устанавливать новые уплотнения.
- 7.11 После проведения технического обслуживания необходимо проверить герметичность соединений водной системы (см.п. 5.14) и газовой системы (см. п. 5.16).

**ВНИМАНИЕ!**

**Если в помещении, где установлен котел, проводились ремонтные или строительные работы, необходимо провести внеочередное техническое обслуживание.**



1. Котел 2. Шланг 3. Пластиковый сосуд

**Рисунок 7.1 Чистка змеевика теплообменника**

- 7.12 Возможные неисправности и методы их устранения для всех моделей котлов представлены в таблице 7.1.

**Таблица 7.1**

Наименование неисправностей	Причина неисправности	Метод устранения
Утечка газа в местах соединений	Износились прокладки в местах соединений, ослабли резьбовые соединения	1 Заменить прокладки, уплотнить соединения 2 Проверить герметичность обмыливанием*



Наименование неисправностей	Причина неисправности	Метод устранения
Холодные радиаторы системы отопления, при работающем котле. (Затруднена или отсутствует циркуляция теплоносителя в системе отопления)	Воздух в системе отопления	Устранить воздух из системы отопления
	Неправильные уклоны в системе отопления с естественной циркуляцией	Устранить проблемы в системе отопления*
	Недостаточное количество теплоносителя в системе отопления	Заполнить систему теплоносителем (водой)
	Сужены проходы труб системы отопления из-за солевых отложений	Прочистить систему отопления*
Котел не набирает заданную температуру	Площадь отапливаемого помещения не соответствует мощности котла	Заменить котел на более мощный*
	Большие теплопотери в отапливаемом помещении	Утеплить помещение
	Давление газа ниже номинального (1274 Па)	Обратиться в службу газового хозяйства
	Большой расход воды	Уменьшить расход воды
Слабый нагрев воды для горячего водоснабжения	Сужены проходы труб змеевика теплообменника из-за солевых отложений	Почистить змеевик (см. п. 7.9)*

\* Работы выполняются только уполномоченной сервисной организацией, имеющей соответствующие необходимые лицензии и разрешения.

7.13. Возможные неисправности и методы их устранения для котлов с автоматикой EUROSIT 630 и TGV-306, TGV-307 представлены в таблице 7.2.

**Таблица 7.2**

Вид неисправности	Возможная причина	Способы устранения
Запальник загорается, но после отпущения кнопки гаснет	Термопара не в зоне пламени запальника	Отрегулировать положение термопары*
	Плохой контакт между термопарой, терморезервателем и газовым клапаном (автоматикой)	Подтянуть соединения ключом S=10 между термопарой «6» и газовым клапаном (автоматикой) «8» (рисунок 4.2)*

Вид неисправности	Возможная причина	Способы устранения
Не загорается запальник	Нет искры на искровом электроде	1 Проверить целостность изоляции кабеля 2 Проверить подсоединения кабеля пьезовоспламенителя к искровому электроду
	Неисправен искровой электрод	Заменить искровой электрод
	Не поступает газ на запальную горелку	1 Проверить газовый запорный кран перед котлом. При необходимости – открыть его 2 Проверить целостность трубки, идущей от газового клапана (автоматики) на запальник 3 Проверить надежность подсоединения накидных гаек к газовому клапану (автоматике) и запальнику
	Забился запальник	Почистить запальник*
	Большой зазор между искровым электродом и запальником	Установить зазор 2-3 мм*
	Воздух в газовой магистрали	См. п.6.2 настоящего руководства пользователя
Основная горелка не загорается (запальник горит)	Газ не поступает на основную горелку с газового клапана (автоматики)	1 Проверить целостность газопровода от клапана (автоматики) к горелке 2 Проверить надежность подсоединения газопровода накидными гайками к газовому клапану и основной горелке
	Неисправен газовый клапан (автоматика)	Заменить газовый клапан (автоматику)*
Котел отключается во время работы	Термопара не в зоне пламени запальника	Отрегулировать положение термопары*
	Нарушен электрический контакт между термопарой и магнитной пробкой	Восстановить контакт*
	Котел забит сажей	Почистить котел
	Низкое (высокое) давление газа (ниже 600 Па, выше 2800 Па)	Обратиться в службу газового хозяйства
Котел не отключается во время работы	Нарушена герметичность капилляра или термобаллона	Заменить автоматику

\* Работы выполняются только уполномоченной сервисной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

## **• 8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

---

- 8.1 Котел должен храниться и транспортироваться только в вертикальном положении в 1 ярус.
- 8.2 Котел должен храниться и транспортироваться в заводской упаковке и в условиях по ГОСТ 15150-69 для УХЛ 4.2.
- 8.3 Котел в заводской упаковке можно перевозить любым из доступных видов транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

## **• 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

---

- 9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу котла в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, но не более 40 месяцев с момента выпуска, при отсутствии отметок о продаже и штампа предприятия торговли.
- 9.2 Гарантийные обязательства действительны только при наличии отметки о продаже и об установке котла.
- 9.3 В случае отсутствия отметки о продаже гарантийный срок исчисляется с момента изготовления котла.
- 9.4 Гарантия на котел аннулируется в следующих случаях:
  - не соблюдение потребителем или продавцом/перевозчиком условий хранения и транспортировки;
  - отсутствие отметки об установке или отсутствие соответствующей лицензии и разрешения у организации, производившей установку котла;
  - нарушение потребителем правил установки и эксплуатации котла;
  - засорение сажей горелки или теплообменника котла, приведшее к выходу его из строя;
  - наличие механических повреждений котла.
- 9.5 Срок службы котла в среднем 15 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
- 9.6 По истечении срока службы котла его необходимо демонтировать:
  - отключить котел от системы газоснабжения, отопления, водоснабжения, перекрыв запорные краны на трубопроводных системах;
  - отсоединить газогорелочное устройство;
  - демонтировать котёл и сдать для утилизации в специализированную организацию

***Помните! Котёл является потенциально травмоопасным объектом! При утилизации данного оборудования необходимо обеспечить максимальную безопасность для окружающих.***

## • 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел газовый отопительный «ЛУЧ»:

<b>Заводской №</b>	<b>КСГ (П)</b>	<b>КСГВ (П)</b>

Автоматика:

<b>EUROSIT 630</b>	<b>TGV-306</b>	<b>TGV-307</b>	<b>Заводской №</b>	<b>Дата выпуска</b>

Котел изготовлен ООО «ТГА», соответствует требованиям ТУ 4931-002-97787828-2007, ГОСТ 20548-87, ГОСТ Р 51733-2001; Технического Регламента Таможенного союза (ТР ТС 016/2011) «О безопасности аппаратов работающих на газообразном топливе», что подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.AE81.B.04754 от 23.07.2018г.

<b>Котел настроен для работы</b>	<b>на природном газе по ГОСТ 5542-87</b>	<b>на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90</b>

Дата изготовления «\_\_»\_\_\_\_\_20 г.

Сборщик №\_\_\_\_\_ ОТК\_\_\_\_\_

## • 11 ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ, УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

### 11.1 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Наименование магазина \_\_\_\_\_

Адрес и тел. Магазина \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

\_\_\_\_\_  
ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

### 11.2 ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ

Модель газового котла \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон/факс: \_\_\_\_\_

Номер и срок действия лицензии или разрешения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_

ФИО сотрудника, производившего пусконаладку котла

Подпись

Дата

### 11.3 ОТМЕТКИ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ:

Наименование организации:	_____
Адрес:	_____
Телефон/факс:	_____
Номер и дата лицензии:	_____
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание	/ _____ / « _____ »
Подпись	Дата
ПЕЧАТЬ	

Наименование организации:	_____
Адрес:	_____
Телефон/факс:	_____
Номер и дата лицензии:	_____
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание	/ _____ / « _____ »
Подпись	Дата
ПЕЧАТЬ	

Наименование организации:	_____
Адрес:	_____
Телефон/факс:	_____
Номер и дата лицензии:	_____
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание	/ _____ / « _____ »
Подпись	Дата
ПЕЧАТЬ	

Наименование организации:	_____
Адрес:	_____
Телефон/факс:	_____
Номер и дата лицензии:	_____
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание	/ _____ / « _____ »
Подпись	Дата
ПЕЧАТЬ	

Наименование организации:	_____
Адрес:	_____
Телефон/факс:	_____
Номер и дата лицензии:	_____
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание	/ _____ / « _____ »
Подпись	Дата
ПЕЧАТЬ	

КОРЕШОК ТАЛОНА №1  
на гарантийный ремонт  
газового котла

Талон изъят \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
Представитель газового  
хозяйства \_\_\_\_\_

Группа Компаний «Таганрог Газоаппарат», ООО «ТГА» 347942, г.Таганрог, ул.  
Маршала Жукова, 2А-4;  
(8634) 322-250, 324-524

**ТАЛОН №1** на гарантийный ремонт газового котла  
**ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО ЗАПОЛНЕНИИ**

Модель газового котла \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Адрес установки газового котла \_\_\_\_\_

Владелец (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(подпись)

Организация-продавец \_\_\_\_\_  
наименование организации, реализовавшей котел

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. штамп организации-продавца

**ОБЯЗАТЕЛЬНО**  
Заполняется  
торгующей  
организацией  
**при продаже**

КОРЕШОК ТАЛОНА №2  
на гарантийный ремонт  
газового котла

Талон изъят \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
Представитель газового  
хозяйства \_\_\_\_\_

Группа Компаний «Таганрог Газоаппарат», ООО «ТГА» 347942, г.Таганрог, ул.  
Маршала Жукова, 2А-4;  
(8634) 322-250, 324-524

**ТАЛОН №2** на гарантийный ремонт газового котла  
**ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО ЗАПОЛНЕНИИ**

Модель газового котла \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Адрес установки газового котла \_\_\_\_\_

Владелец (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(подпись)

Организация-продавец \_\_\_\_\_  
наименование организации, реализовавшей котел

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. штамп организации-продавца

**ОБЯЗАТЕЛЬНО**  
Заполняется  
торгующей  
организацией  
**при продаже**

КОРЕШОК ТАЛОНА №3  
на гарантийный ремонт  
газового котла

Талон изъят \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
Представитель газового  
хозяйства \_\_\_\_\_

Группа Компаний «Таганрог Газоаппарат», ООО «ТГА» 347942, г.Таганрог, ул.  
Маршала Жукова, 2А-4;  
(8634) 322-250, 324-524

**ТАЛОН №3** на гарантийный ремонт газового котла  
**ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО ЗАПОЛНЕНИИ**

Модель газового котла \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Адрес установки газового котла \_\_\_\_\_

Владелец (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(подпись)

Организация-продавец \_\_\_\_\_  
наименование организации, реализовавшей котел

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. штамп организации-продавца

**ОБЯЗАТЕЛЬНО**  
Заполняется  
торгующей  
организацией  
**при продаже**